



Aktiengesellschaft /Joint - Stock Company
"VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Сертификат соответствия No
DIN EN 10204-3.1

1- 16

Производитель

АО "Valmieras stikla šķiedra"

Покупатель

Manometr-75 ooo

Заказ

Contract Nr1 of 26/04-16

Продукт

**Сетки конструкционные на основе стекловолокна
SSA - 1363 – 160 (110) SM Klester
ГОСТ Р 54963-2012**

Доставляемое количество	Палет	Рулонов	м	м ²
		66	2 178	105 600.0

Переплетение

Ажурное

Характеристики	Значения
Ширина ГОСТ 6943.17-94	110.0 см
Масса на единицу площади ГОСТ 6943.16-94	160.0 г/м ²
Количество нитей на длине 100 мм ГОСТ 6943.15-94 По продольным волокнам По поперечным волокнам	48.0 нитей/10 см 20.0 нитей/10 см
Разрывная нагрузка ГОСТ 6943.10-94 с доп. п.5.9 ТУ 592-001-48018825-98 Линейная Поперечная	2079.3 N/5 см 2275.3 N/5 см
Вещества удаляемые при прокаливании ГОСТ 6943.8-94	16.1 %

Мы удостоверяем, что вышеуказанная сетка из стекловолокна была проверена и соответствует заказу.

Инженер ОТК:

Н.Беседина

Дата поставки: 29.05.2017.

Сертификат изготовлен электронным способом и действителен без подписи. .